

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

DIS/NTC/NCS

Spett.le
NEWTON TRASFORMATORI
Via Dei Gelsi, 15
Località Pian dei Peschi
53036 Poggibonsi (SI)
Pec:
PEC@PEC.NEWTONTASFORMATORI.IT

E-mail:
guglielmo.montagnani@newtontrasformatori.it

DIS/NDV/SLO
Appalti, Materiali e Logistica

DIS/HSQ/QLT
Qualità e Affidabilità

DIS/NDV/AST
Assistenza Tecnica

DDIS/NTC/NCS
Unificazione Componenti di Rete

Oggetto: Comunicazione di riconoscimento della certificazione di trasformatori trifasi MT/BT in olio da 100, 160 e 400 kVA, a perdite ridotte (Ecodesign), con avvolgimenti in alluminio - Rif. U.E. GST001 (rev. 02 del 02/02/2015).

Con riferimento alla ns. precedente comunicazione del 23/08/2016 e al procedimento di certificazione dei trasformatori trifasi in olio da 100, 160 e 400 kVA - 20/0,420 kV e 20-10/0,420 kV con avvolgimenti in alluminio, a perdite ridotte (Ecodesign):

- Tipo GST001/048 (ED-Italia) - Matricola 113611
Potenza 100 kVA - Rapporto 20/0,420 kV - Sigla d'identificazione ECO OL A0Ck 113611
- Tipo GST001/051 (ED-Italia) - Matricola 113622
Potenza 160 kVA - Rapporto 20-10/0,420 kV - Sigla d'identificazione ECO OL A0Ck 113622
- Tipo GST001/056 (ED-Italia) - Matricola 113638
Potenza 400 kVA - Rapporto 20/0,420 kV - Sigla d'identificazione ECO OL A0Ck 113638

di cui alla nostra tabella di unificazione GST001 (rev. 02 del 02/02/2015), Vi comunichiamo che per i materiali sopra indicati, prodotti nel vs. stabilimento di Poggibonsi (SI), è stata approvata la certificazione, con riferimento ai certificati d'ispezione S.G.S. Italia N° 8692/MI N° 8693/MI e N° 8694/MI del 06/10/2016.

Cogliamo l'occasione per precisare quanto segue:

- la documentazione di certificazione che rimarrà in Vostro possesso, dovrà essere esibita a motivata richiesta di nostri rappresentanti;
- gli esemplari dei materiali che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essa conformi, pena la revoca del riconoscimento della certificazione;
- eventuali modifiche ai prodotti, saranno oggetto di nuovo iter di certificazione.

Richiamiamo infine la Vostra attenzione sulle clausole riportate nelle condizioni particolari di fornitura, che prevedono la revoca della certificazione nel caso di un esito negativo in una eventuale ripetizione di prove di tipo con oneri delle prove a Vostro carico.

Per eventuali comunicazioni alla presente lettera, i nostri riferimenti sono Gianni Andreella (e-mail: gianni.andreella@enel.com) e Flavio Mauri (e-mail: flavio.mauri@enel.com).

Distinti saluti.

Giuseppe Michele Salaris
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.